Categories: Derechos de Agua

COMUNA DE PUENTE ALTO Solicitud de proyecto de entubamiento canal de regadío

FUNDACION INTEGRA REGION METROPOLITANA SUR ORIENTE, RUT 70.574.900-0, representada por el señor Salvador Ernesto Angulo Escudero, RUT 9.402.455-2, ambos domiciliados en calle Carlos Porter 23, Santiago, Región Metropolitana , a la señora Directora con el debido respeto digo: La Fundación Integra está desarrollando un proyecto de Jardín Infantil, el cual contempla el entubamiento del canal de regadío que atraviesa por el terreno de este Lote ubicado Carlos Aguirre Luco 2569, Puente Alto. La obra consiste en la construcción de un canal mediante tubos de HDPE de 600 mm de diámetro y una pendiente mínima de 2,8 %, con 4 cámaras de inspección de diámetro 1 x 1 m construidas a 50 m y en un largo de trazado de 200 mt. El canal se mantendrá entubado en toda su longitud, por emplazarse en un sector destinado al uso de jardín infantil, según plano de detalles y empalmará con canal existente en el ingreso y salida del predio, no variando su trazado. La Dirección General de Aguas, Región Metropolitana, tiene en trámite de aprobación el proyecto denominado ‘‘Carlos Aguirre Luco 2569, Puente Alto’’, Región de Metropolitana. El proyecto se encuentra a disposición de los interesados en las Oficinas de la Dirección General de Aguas de la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, en la Gobernación Provincial Cordillera, Concha y Toro 461, Puente Alto, disponiéndose de 30 días para formular las observaciones pertinentes según lo dispuesto por el Código de Aguas.

Date: 04-09-2019